

SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ"

Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominarskich

Członek Kominarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpowarowej i Ochrony Środowiska

Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19



Teren działalności:
woj. warmińsko mazurskie
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA
wykonuje usługi poprzez
Zakłady Kominarskie
w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania
przewodów kominowych
w oparciu o obowiązujące
przepisy

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Wykonywania usług zleconych pokrewno kominarskich

Spółdzielnia współdziała w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego

Spółdzielnia „KOMINIARZ”
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19
ZAKŁAD KOMINIARSKI
12-250 Orzysz, ul. Rynek 4A IIp
tel. (87) 423 70 09
REGON 000823546, NIP 739-020-39-14

Orzysz

dnia 11.06.2018 r.

OPINIA NR 011120

Z wyników kontroli w budynku w Ryn

ul. Rotusowskiej nr 28 lokal nr 1,2,3,4

zleconej przez PGK: M u Rynie

wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego pana

Pawła Oszmiana

przy udziale pana Pawła Dubińskiego

w dniu 7.06.2018 stwierdza się co następuje:

Zezwala się na podłączenie kotłów gazowych w lokalach nr 1,2,3,4 po uprzednio odłączonych urządzeniach przewodach, należy przy kotłach gazowych zamontować wkłady kominowe powietrzno spalinowe.

uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) z późniejszymi zmianami; Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 11.06.2018 podpis

OPROWNIENIE ZAKŁADU
(uprawniony mistrz kominarski)
Paweł Oszmian
Nr uprawnień 13872/14

Członek Komisarij Fundacji Ochrony Przeciwpowodziowej i Ochrony Środowiska
Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich

Biuro Zarządu: 10-062 OLSTYŃ, ul. Jagiellońska 19



LEGENDA	
W	- Wentylacja
K	- Kuchnia
Ł	- Łazienka
PK	- Piec kaflowy
CO	- Centralne ogrzewanie
PG	- Piecyk gazowy
O	- Piwnica
P	- Parter
I	- Piętro



Opinie sporządzone w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1629) z późniejszymi zmianami. Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i odwoławcze normy.

Opinie sporządzone w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zleceniodawcy i 1 egz. dla Wykonawcy. Podpisane oddzielnie.

M. O. SOŁTAN
data: _____
podpis: _____

M. O. SOŁTAN
data: _____
podpis: _____

M. O. SOŁTAN
data: _____
podpis: _____

M. O. SOŁTAN
data: _____
podpis: _____